



SVENLJUNGA
KOMMUN

Intyg efter utförd läckningskontroll av befintlig slamavskiljare

- Enligt standard SS 825627

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

☐ Trekammarbrunn	☐ Tvåkammarbrunn	☐ Enkammarbrunn
Fabrikat:	Volym (m³):	
Material:		
T-rör:	☐ Finns	☐ Ska bytas ☐ Ska monteras
Djup från utloppsrör till botten (cm):	Innerdiameter vid utloppets underkant (cm):	

Okulär besiktning

Innan okulär besiktning görs bör brunnen tömmas totalt och även högtrycktvättas.

Tvättvattnet ska sedan sugas upp.

	Utan anmärkning	Anmärkning	Kommentar, bifoga gärna foton
Ut- och inlopp (t ex vittring)	☐	☐	
Mellanväggar	☐	☐	
T-rör (befintligt)	☐	☐	
Skarvar mellan brunnsdelar	☐	☐	

Protokoll från läckningskontroll

Läckningskontroll utförs genom att man fyller upp brunnen med vatten till utloppets underkant och noterar vattenytans avsänkning efter 60 min.

Hur många millimeter har vattnet sjunkit?

Bedömning / intyg

- ☐ Jag gör bedömningen att den här brunnen är tät.
- ☐ Jag gör bedömningen att brunnen är tät efter utförda åtgärder. Beskriv vad som ska göras (t.ex. tätning av ringar).

Underskrift av den som har utfört läckningskontrollen

Underskrift	Namnförtydligande
-------------	-------------------





SVENLJUNGA
KOMMUN

Information

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten,
512 80 Svenljunga.

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till
miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska
sparas i en egen fil, en handling = en fil.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar
personuppgifter.

