SVENLJUNGA KOMMUN

Undersökningsprogram för vattenverk och dricksvattenanläggning

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska ta fram ett förslag på undersökningsprogram för dricksvattnet som ska lämnas in till kontrollmyndigheten för fastställande. Beslutet gäller i högst sex år. Därefter måste programmet fastställas på nytt även om inga ändringar har skett.

Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten

Namn på verksamheten (företag eller förening)	Organisations-/personnummer
Fastighetsbeteckning	

Antal anslutna personer[1]	Distribuerad vattenmängd per dygn (m3)[2]
Dricksvattenförsörjning till kommersiell verksamhet[3] ☐ Ja ☐ Nej	

[1] Anges om vattenverket huvudsakligen försörjer bostäder. Fritidsboende kan räknas som 1/12 person per månad.

[2] Anges om vattenverket huvudsakligen försörjer annat än bostäder, t.ex. livsmedelsföretag. Dygnsmängden kan beräknas genom att dela årsproduktionen med 365.

[3] Till exempel restaurang, café, camping, församlingshem.

Undersökningsprogram

Du ska fylla i den undersökningsfrekvens som du anser vara tillräcklig för din anläggning. Fyll även i andra undersökningsparametrar som du vet om som kan riskera att vattnet blir ohälsosamt.

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Kategori	
Provtagningsplats	
Parametrar	
Frekvens/Hur ofta	

Underskrift

Anläggningsägarens underskrift	Namnförtydligande

SVENLJUNGA KOMMUN

Information

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga eller via e-post till samhallsbyggnad@svenljunga.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse myndighetsutövning. På www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

Provtagning

I undersökningsprogram kategoriserar man vattnet i:

Utgående vatten. Vatten som kommer ut från vattenverket - ska endast undersökas om det finns ett distributionsnät.

Vatten hos användaren. Vatten som kommer ur kranen - ska undersökas både om det finns ett distributionsnät och om distributionsnät saknas, till exempel om anläggning ligger i närhet till eller på samma fastighet som den används.

Råvatten. Vattnet innan det tas in i din anläggning. Från och med 1 januari 2026 ska råvatten undersökas om anläggningen producerar mer än 10 kubikmeter (m3) per dygn eller om det finns beredningssteg, till exempel Ph-justering eller desinfektion.

Undersökningsparametrar

Parametrar som ska analyseras finns i Bilaga 1 i föreskrifterna (SLVFS 2022:12). Där anges även till vilken provtagningsgrupp de hör. Provgrupp A (f.d normal undersökning) och provgrupp B (f.d. utvidgad undersökning). I båda provgrupperna ingår mikrobiologiska och kemiska undersökningsparametrar.

Det kan finnas andra parametrar som du behöver undersöka, till exempel specifika bekämpningsmedel som sprid i vattentäktens närområde, eller om att marken i närheten är förgiftad av kemikalier från en gammal industri. Ange även dessa i ditt förslag till undersökningsprogram.

Undersökningsfrekvens

I Bilaga 3 avsnitt B anges att minsta frekvens för provgrupp A och provgrupp B. För en mindre anläggning är det 1 prov i provgrupp A varje år och 1 prov i provgrupp B var sjätte år.

Provtagningspunkt

Provtagningspunkt ska anges och bör vara samma vid varje prov. Det kan till exempel vara ”kran i kök”.

Exempel

Exempel för en kommersiell anläggning under 10/50-gränsen. T.ex. en anläggning som försörjer en restaurang eller café med dricksvatten.

Kategori	Vatten hos användaren
Provtagningsplats	Kran i köket
Parametrar	Parametrar som ingår i provgrupp A enligt bilaga 1
Frekvens/Hur ofta	1 gång per år

Kategori	Vatten hos användaren
Provtagningsplats	Kran i köket
Parametrar	Parametrar som ingår i provgrupp B enligt bilaga 1
Frekvens/Hur ofta	1 gång var 6:e år

Ett komplett undersökningsprogram består av både provgrupp A och B.